



## CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

### COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FONPER

#### CIRCULAR No. 02

#### A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

*“Construcción de Cancha Deportiva Mixta, Comunidad del Caimito, Sector Pulú, Municipio Moca, Provincia Espaillat” FONPER-CP-05-2017*

El Comité de Compras y Contrataciones de FONPER les informa que, en fecha **cuatro de septiembre del 2017** (vía instancia) recibimos las siguientes preguntas:

**P. Suministro de arte del letrero:**

R. El arte de letrero será suministrado al oferente que resulte ganador de la licitación.

**P. Suministrar las dimensiones de la tapa de Cisterna:**

R. Sera un tapa de hierro estándar de dimensiones 28”x28”

**P. Diseño de Fondo o colores a utilizar en fondo de cancha:**

R. El arte de fondo y colores será suministrado al oferente que resulte ganador de la licitación.

**P. Color de pisos de cerámica en baños:**

R. Serán Cerámica color blanco.

**P. Colores de paredes generales**

R. Serán Colores de pinturas listas (no preparadas).

**P. Suministrar detalles de perfiles en barandas:**

R. Serán perfiles en hierro de 1 ½”x3” en pasamanos y barras de hierro de ½” @ 10cms colocadas de forma horizontal a lo largo del pasamanos y perfiles en hierro de 1 ½”x3” @80cms en forma vertical.

**P. Suministrar arte o diseño en tarja:**

R. El arte o diseño de la tarja será suministrado al oferente que resulte ganador de la licitación.

**P. En la partida 21.02 “Alimentación a panel”, cuál será la distancia en pie lineal a utilizar?**

R. 46 pies lineales.

**P. En los planos suministrados no visualizamos planos de la verja perimetral en malla ciclónica, existen planos de estos?**

R. Ver documento anexo: detalle verja perimetral con malla 1 y 2.

**P. En el CD recibido, no hay detalles estructurales de los bloques.**

R. Ver documento anexo: detalle estructural de bloques.

**P. En la partida correspondiente al área de vaciado de hormigón de la cancha según dimensiones de los planos no es correcta.**

R. Considerar el dato del área especificado para fines de volumetría y presupuesto.

**P. No hay detalles de los protectores de ventanas en planos:**

R. Serán con marco en perfiles en hierro de 1 ½"x1 ½" y barras redondas de ½" separadas @ 3" en interior.

**P. Revisen las vistas y sección de la caseta de ventas de tickets**

R. Ver documento anexo: plano 11 cancha mixta moca.

**Resolución Única:** Las Especificaciones Técnicas y el Pliego de Condiciones Específicas, pueden ser descargados de la Página Web de La Dirección General de Compras y Contrataciones y del Portal Web del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, los mismos contienen los requisitos generales para participar en el concurso.

**Por el Comité de Compras y Contrataciones del FONPER.**

  
**LIC. HECTOR MORALES**

**Presidente en Funciones del Comité de Compras y Contrataciones**

