



CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FONPER

CIRCULAR No. 01

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“Construcción De Una (01) Panadería Repostería, En El Distrito Municipal Sabana Larga, Provincia Elías Piña”. Referencia: FONPER-CP-05-2018

El Comité de Compras y Contrataciones de FONPER les informa que, en fecha **quince (15) de mayo del 2018** (vía instancia) recibimos las siguientes preguntas:

1. P. En la sub partida 9.1 les solicito una muestra o más detalles del laminado one visión?
R. El laminado one vision a colocar es en vinil microperforado, adhesivo removible impreso a una sola cara con tinta solvente.
2. P. Suministro y Colocación de Tarja en Bronce (31.5" x 23.5") (Solicitar Diseño a la Dirección de Proyectos del Fonper), FAVOR ENVIAR DISEÑO DE LA TARJA, CON LA CANTIDAD Y TAMAÑO DE LETRAS.
R. Ver imágenes adjuntas.
3. P. INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, MO Y ACCESORIOS), las sub partidas; solo tienen el consumo de los equipos y le falta la unidad de tiempo es decir (Kw/hrs o minutos). Estas no tienen en su descripción el Voltaje de los Tomacorrientes a usar, es decir si son a 110V, 220V, 240V, ¿indicar cuál utilizar?.

Salida para Fermentador 0.5 kw/hr (110V)

Salida Trifásica para Horno de Carro 3.0 kw/hr (220V)

Salida para Sobadora de 3.68 kw/hr (220V)

Salida para Sobadora de 7.36 kw/hr (220V)

Salida para Amasadora de 2.21 kw/hr (220V)

Salida para Amasadora de 4.42 kw/hr (220V)

Salida para Batidora 0.5 kw/hr (110V)

Salida para Horno Convencional 0.5 kw/hr (110V)

Salida para Rebanadora 0.50 kw/hr (110V)

Salida para Laminadora 0.5 kw/hr (110V)

4. P. BASE PARA PLANTA Y MURO ACCESO POSTERIOR, la Sub partida;
22.14 Confección de Escalones a todo Costo. Incluyen Terminación, ¿Qué tipo terminación a usar?, escalón Hormigón Simple Pulido, o Revestido con Porcelanato Rustido. Indicar


R. Los escalones a cotizar son en hormigón simple pulido.

5. P. Las lámparas fluorescentes no se encuentran se podrían sustituir por lámpara led 2' x 4'.

R. Sí. Estas lámparas deben cumplir con las especificaciones técnicas suministradas y deben ser aprobadas por la dirección antes de su instalación.

Resolución Única: Las Especificaciones Técnicas y el Pliego de Condiciones Específicas, pueden ser descargados de la Página Web de La Dirección General de Compras y Contrataciones y del Portal Web del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, los mismos contienen los requisitos generales para participar en el concurso.

Por el Comité de Compras y Contrataciones del FONPER.



LIC. HECTOR MORALES

Presidente en Funciones del Comité de Compras y Contrataciones

