

FD-F-16-2022-46

A :Franser Solis
Encargada de Compra y ContratacionesVía :José E. Florentino
Presidente:Marleny Medrano
Directora Administrativa-Financiera

Asunto :Adquisición, Implementación y Configuración del Data Center.

Fecha :29 de abril de 2022.

Distinguida Señora Solis:

Cordialmente le solicitamos la adquisición, Implementación y Configuración del Data Center, el mismo amerita que los equipos estén en un ambiente adecuado, para así su utilidad no se desproporcione.

El Data Center está siempre sometido a un constante control del espacio y la temperatura para que todo esté siempre en óptimas condiciones. Además, estos equipos deben contar con un sistema contra incendios, y demás vulnerabilidades, por lo que, ninguno de sus componentes debe estar hecho con material inflamable.

Para cumplir con las buenas prácticas y normativa para la seguridad de las TIC en el Estado dominicano NORTIC A7:2016, la misma busca proteger los activos e informaciones propiedad de la administración pública, por lo que:

Dichas instalaciones necesitan contar con un Plafón con calificación *ignífuga* de UL el cual proporciona un período conocido y especificado de resistencia al fuego.

Una correcta instalación *eléctrica*, Sistemas de Monitoreo Ambiental, de Detección temprana y Supresión de Fuego.

Un sistema de Control de Acceso de seguridad Biométrica.

Traslado, instalación y puesta en marcha de Dos (2) unds. de UPS de 10 y 30kVA existentes.



Cabe destacar que dicha partida no está planificada en el PACC-2022.

Saludos Cordiales



Máximo Peralta

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
MP/sb.

